



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району
606760, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25, телефон: 3-53-01, факс 3-63-01 (код 83158)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району
о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой,
выездной /документарной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 28 » 01 2016г. № 2

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37; административное здание, расположенное по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: инспектора отделения надзорной деятельности – государственного инспектора Варнавинского района Нижегородской области по пожарному надзору Нечаева Сергея Владимировича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2016 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
 задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с «03» февраля 2016 г.

Проверку окончить не позднее

«16» февраля 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: абзац 3, пункт 1, часть 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);

Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации деклараций пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»;

Своды правил (далее СП) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012); СП «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» (СП 4.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Электроснабжение. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2013); СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (СП 7.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009); СП «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009); СП «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (СП 12.13130.2009);

Строительные нормы и правила (далее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*); СНиП «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); СНиП «Административные и бытовые здания» (СНиП 2.09.04-87*); СНиП «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89*); СНиП «Общественные здания административного назначения» (СНиП 31-05-2003); СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003); СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*); СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*); Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003.)

(ссылка на положение нормативно правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Рассмотреть документы юридического лица.

2. Обследовать используемые при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, технологические установки, оборудование, агрегаты.

Всего: 10 рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 N 24901).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Распорядительные документы:

1. документы, содержащие сведения о юридическом лице; 2. правоустанавливающие документы на юридическое лицо; 3. документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица; 4. сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении мероприятия по надзору.

По выполнению требований пожарной безопасности:

1. Декларация пожарной безопасности (при её наличии); 2. Проектная документация на используемые здания, сооружения, помещения; 3. Документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности; 4. Документы, необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем противопожарной защиты, акты проведения скрытых работ, акты проведения испытаний, сертификаты); 5. Перечень территории, зданий и производств, находящихся в собственности; 6. Копии договоров на техническое обслуживание систем противопожарной защиты; 7. Перечень зданий и сооружений, на которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, документы по её проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки); 8. Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на

территории, в зданиях и сооружениях; 9. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации; 10. Перечень специально отведенных мест для курения на территории объектов организации; 11. Список лиц, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 12. Акты последних проверок работоспособности систем противопожарного водоснабжения.

Иные документы, подтверждающие требования пожарной безопасности.

Заместитель главного государственного инспектора
Нижегородской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

М.В. Комаров

Инспектор ОНД по Варнавинскому району лейтенант внутренней службы Нечаев Сергей Владимирович, тел. (83158) 3-53-01
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию получил:

директор Шашина Марина Александровна АШ

(должность, Ф.И.О., подпись)

«28» января 2016 год.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району

606760, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25, телефон: 3-53-01, факс 3-63-01 (код 83158)

Предписание N 2/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района»

Во исполнение распоряжения заместителя Главного Государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Комарова Максима Валерьевича № 2 от 28.01.2016 года, ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2005 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период:

с 09 ч. 00 мин "03" февраля 2016 г. по 16 ч. 00 мин "16" февраля 2016 г.

Продолжительность: 10 рабочих дней.

Инспектором ОНД по Варнавинскому району – государственным инспектором Варнавинского района Нижегородской области по пожарному надзору **Нечаевым Сергеем Владимировичем**

проведена плановая выездная проверка

в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района», зарегистрированного по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37, осуществляющего свою деятельность на объекте защиты по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37.

Совместно с Шаминой Мариной Александровной – директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности				
<i>Административное здание, расположенное по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37</i>				
1.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкцией светильников	Основание: пп. «В» п. 42 Правила противопожарного режима в РФ	01.02.2017 г.	
2.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра	Основание: ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.ст. 46, ч. 1; ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.02.2017 г.	
3.	В помещении установлен один пожарный извещатель	Основание: ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.ст. 46, ч. 1; ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009		
4.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра.	Основание: ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.ст. 46, ч. 1; ст. 4 ч. 4, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.02.2017 г.	
5.	Не обозначены места размещения первичных средств пожаротушения	Основание: пп. «В» п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.02.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

–лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

–должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Варнавинского района

по пожарному надзору Нечаев Сергей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)

" 16 " 02 20 16 г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель Государственного бюджетного

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания

населения Варнавинского района»

Директор Шелехова М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

" 16 " февраля 20 16 г.



(подпись)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району

606760, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25, телефон: 3-53-01, факс 3-63-01 (код 83158)

Нижегородская область, р.п. Варнавино
ул. Нижегородская, 25.
(место составления акта)

«16» февраля 2016 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица

№ 2

с 03 февраля 2016 года

По адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37; административное здание, расположенное по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино ул. Нижегородская, д. 37
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 2 от 28.01.2016 г. заместителя главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Комарова М.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документальная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «03» февраля 2016 г. по «16» февраля 2016 г. включительно:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Варнавинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Шошина Н.А. "03" февраля 2016 г. 11 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отделения надзорной деятельности – государственный инспектор Варнавинского района Нижегородской области по пожарному надзору Нечаев Сергей Владимирович;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование орган по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района Шамина М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности			
<i>Административное здание, расположенное по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37</i>			
1.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкцией светильников	Основание: пп. «В» п. 42 Правила противопожарного режима в РФ	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района
2.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра	Основание: ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.ст. 46, ч. 1; ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района
3.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра.	Основание: ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.ст. 46, ч. 1; ст. 4 ч. 4, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района
4.	В помещении установлен	Основание:	ГБУ


	один пожарный извещатель	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.ст. 46, ч. 1; ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	«Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района
5.	Не обозначены места размещения первичных средств пожаротушения	Основание: пп. «В» п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района


1. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Варнавинского района
По пожарному надзору Нечаев Сергей Владимирович


« 16 » 02 20 16 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Варнавинского района Шамкина Марина Александровна директор
милля, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" февраля 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)